

Normwerte für Beleuchtungen nach DIN 50 035 - Helligkeit	
Büro	500 Lux
Lager mit Personenverkehr	100 Lux
Lager mit Personen-/Staplerverkehr	150 Lux
Grobmontagehallen	200 Lux
Maschinenhallen	300 Lux
Spritzgußhallen	300 Lux
Werkbänke	750 Lux
Laborräume	500 Lux
Werkzeug- und Formenbau	1.000 Lux
Montage feinsten Bauteile	1.000 Lux

Vergleich zu anderen bekannten Leuchtquellen - Helligkeit	
Heller Sonnentag	100.000 Lux
Bedeckter Sommertag	20.000 Lux
Schattiger Sommertag	10.000 Lux
Bedeckter Wintertag	3.500 Lux
Flurbeleuchtung	100 Lux
Straßenbeleuchtung	10 Lux
Kerze ca. 1 Meter entfernt	1 Lux
Vollmondnacht	0,25 Lux
Sternklarer Nachthimmel	0,001 Lux
Bewölkter Nachthimmel	0,0001 Lux